

竣工环保验收监测期间生产负荷证明

中国建材检验认证集团安徽有限公司对本公司国能神皖安庆发电有限责任公司厂内 54MW/108MWh 储能项目竣工环保验收监测期间，我公司各环保设施运行正常，生产负荷如下：

类别	日期	设计负荷	有功	无功	电流	电压
储能电站	2024.7.19	54MW	53.87MW	3.94MVA _r	138.97A	225.53kV
1#机组	2024.7.19	320MW	298.55MW	75.87MVA _r	707.99A	228.65kV
2#机组	2024.7.19	320MW	295.53MW	75.59MVA _r	707.54A	228.76kV

其中，储能电站 220kV 出线及 1#机组 220kV 出线经 4861 双回路架空线接入龙山变，2#机组 220kV 出线经 4862 单回路架空线接入龙山变，特此证明！



国能神皖安庆发电有限责任公司

2024 年 8 月 8 号